



BIODEVICE

автономная канализация



Уважаемый клиент!

ГК «Спецзаказ» благодарит за выбор установки глубокой биологической очистки стоков Biodevice (Биодевайс эко). Благодаря этому выбору Ваше проживание станет более комфортным! Количество загрязнений в воде уменьшится, что сохранит окружающую среду на долгие годы для новых поколений.

Мы готовы оказать Вам помощь в сервисном обслуживании приобретенной установки и проконсультировать по моментам эксплуатации станции.



Содержание:

1. Назначение. Общие сведения. Характеристики исходного стока, продукции.....	5	11. Регламент ежегодного обслуживания установки.....	17
2. Описание технологического процесса, сущность процесса биологической очистки, разделение активного ила, обеззараживание сточных вод и осадка.....	6	12. Монтаж.....	18
3. Основные параметры и характеристики установок. Комплектация.....	7	13. Упаковка и транспортировка.....	23
4. Устройство и принцип работы.....	8	14. Гарантийные обязательства сертификаты. Свидетельство о приемке, гарантийный талон.....	23
5. Технологические схемы работы установки стандартной комплектации.....	9	15. Сертификаты.....	26
6. Ввод станции в эксплуатацию.....	10		
7. Быстрый запуск.....	11		
8. Особенности эксплуатации (постоянная эксплуатация, в зимнее время, консервация).....	13		
9. Работа зимой.....	15		
10. Оценка работы, рекомендации по эксплуатации установки, возможные неполадки и их устранение, сервисное обслуживание.....	16		



1. Назначение. Общие сведения. Характеристики исходного стока, продукции.

В паспорте даны технические характеристики установок модельного ряда Biodevice (Биодевайс) и описание технологии очистки сточных вод, а также рекомендации по техническому обслуживанию и монтажу установок.

Установки модельного ряда Biodevice (Биодевайс) предназначены для полной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу стоков отдельно стоящих домов, коттеджей, мини-гостиниц, мотелей, кемпингов, вахтовых поселков, предприятий бытового обслуживания, общественного питания, населенных пунктов при отсутствии централизованной системы канализации. В стандартной комплектации установок обеспечиваются процессы биологической очистки, обеззараживания и доочистки стоков, что позволяет применять установки в черте города, в природоохранной, водоохранной зонах без дополнительных затрат на блоки доочистки и обеззараживания. Установки поставляются полностью укомплектованными и готовыми к эксплуатации. Емкости изготавливаются из полипропилена или из стеклопластика.

Весь модельный ряд Biodevice (Биодевайс) поставляется в едином корпусе. Особенностями установок модельного ряда Biodevice (Биодевайс) является то, что они поставляются с блоком обеззараживания. Очистные сооружения не дают вредных выбросов в атмосферу.

Объем сточных вод, поступающих в установку, должен соответствовать ее производительности. Конструкция установки рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток. Гидравлическая нагрузка среднесуточная может изменяться в пределах 100%±30%. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в установку и в системы канализации, устанавливаются едиными для сточных вод (См. таблицу №1).

В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем производительности установки и имеющих концентрации загрязняющих веществ, не соответствующих данным таблицы №1, организация-изготовитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды.

Таблица 1:

Показатели	Единицы измерений	Установленные концентрации и соотношения
Температура сточных вод	°С	≤40°С и не менее 10°С
рН		6,5<рН<8,5
Взвешенные вещества	мг/дм ³	200-400
БПК - биологическая потребность в кислороде	мгО ₂ /дм ³	100-250
ХПК - химическая потребность в кислороде	мгО ₂ /дм ³	150-375
Азот аммония	мг/дм ³	18-35
Фосфор фосфатов	мг/дм ³	1-4
СПАВ (окисляемые)	мг/дм ³	3-5
Соотношение		ХПК:БПК ₅ ≤ 2,5
Токсичные, ядовитые вещества; вещества, запрещенные к сбросу на очистные сооружения; вещества с неустановленными ПДК.	Отсутствие в стоках.	

В процессе очистки достигаются следующие показатели, соответствующие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Разрешен сброс очищенных и обеззараженных на станциях биологической очистки бытовых сточных вод на рельеф местности (в пределах участка частного домовладения) и в водные объекты при соблюдении требований СанПиН 2.1.5.980-00.



2. Описание технологического процесса, сущность процесса биологической очистки, разделение активного ила, обеззараживание сточных вод и осадка.

Очистка сточных вод – комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в сточных водах. Биологические очистные сооружения Biodevice (Биодевайс) имеют в своем составе блоки механической очистки, биологической очистки и обеззараживания сточных вод.

Очистка активным илом следует за первичным осаждением. Основные компоненты системы очистки сточных вод активным илом включают аэротенк и вторичный отстойник. В аэротенк (2 зона) непрерывно поступает воздух.

Сток после первичной очистки смешивается с активным илом, который постоянно рециркулирует из вторичного отстойника. Микроорганизмы (активный ил) оседают из аэрированной иловой смеси в статических условиях во вторичном отстойнике и возвращаются в аэротенк. Со временем количество микроорганизмов, в конце концов, чрезмерно возрастает, поэтому определенную их часть необходимо периодически удалять. Часть концентрированных твердых частиц со дна отстойника необходимо изымать из технологического процесса (избыточный активный ил). Для правильного обеспечения деятельности установки необходимо оптимальное количество активного ила в зоне нитрификации сооружения.

Прозрачная надосадочная жидкость из вторичного отстойника представляет собой очищен-

ную сточную воду, которая проходит дополнительную очистку и обеззараживание.

Обеззараживание воды. Дезинфекция – устранение из воды болезнетворных и иных микроорганизмов и вирусов, из-за наличия которых вода становится непригодной для питья, хозяйственных нужд или промышленных целей, хлорсодержащими таблетками.

Нормативные документы:

1. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» МИНЗДРАВ РОССИИ.
2. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.




3. Основные параметры и характеристики установок.

Комплектация:

Необходимая комплектация оборудования подбирается в соответствии с рекомендациями ГК «Спецзаказ».

Комплект поставки оборудования может изменяться в зависимости от отвода очищенной воды, типа грунта, условий применения и уточняется для каждого конкретного случая, согласуется с заказчиком и зависит от модели.

- 1 Корпус с патрубками (1шт).
2. Компрессор.
3. Аэратор (2 шт).
4. Трубопровод внутренний с арматурой.
5. Дозатор с обеззараживающим реагентом таблетированным.
6. Аварийная сигнализация.
7. Технический паспорт.
8. Сертификат соответствия.
9. Насос принудительной откачки (не входит в стандартную комплектацию).



Подбор установки полной глубокой биологической очистки стоков Biodevice (Биодевайс).

При выборе модели станции основные критерии для выбора:

- Число пользователей, объем сточных вод в сутки;
- Количество, объем и одновременное использование сантехнических узлов и приборов;
- Глубина выхода системы канализации из дома;
- Расстояния от объекта канализования до установки и от установки до места сброса очищенных сточных вод;
- Тип грунта (песок, суглинок, глина, плывун);
- Планируемый способ водоотведения.


4. Устройство и принцип работы.

Технологическая схема работы установки стандартной комплектации (расположение блоков в установке):

1 блок: Первичный отстойник.

Механическая очистка – удаление крупного мусора, взвешенных частиц.

2 блок: Зона нитрификации. Аэробный процесс осуществляется бактериями, которые окисляют загрязняющие вещества: органические вещества, азот аммонийный до нитратов и др.



3 блок: успокоитель ила и **4 блок:** вторичный отстойник - обеспечивают эффективное разделение активного ила и очищенной воды, обеспечивают поддержание стабильного количества ила, что необходимо для окислительной способности системы, для этого осуществляется постоянный рецикл во второй блок установки. Избыточный ил удаляется несколько раз в год.

5 блок: Обеззараживание, доочистка сточных вод. Происходит освобождение сточных вод от бактерий группы кишечной палочки (БГКП), патогенных бактерий и вирусов. В блоке доочистки (доп. комплектация) происходит окончательная очистка от взвешенных частиц, органических веществ, нитратов и фосфора.



5. Технологические схемы работы установок стандартной комплектации Био-девайс Эко.

Технические характеристики:

Технические характеристики:			
Модель:	Биодевайс 3 Эко	Биодевайс 4 Эко	Биодевайс 5 Эко
Количество пользователей:	3	4	5
Производительность (м ³ /сут):	0,6	0,8	1,0
Максимальный залповый сброс (л):	150	200	250
Потребление электроэнергии (Вт/час):	42	42	42
Вес:	65	75	85

Габариты:

Габаритные размеры (мм):			
Модель:	Биодевайс 3 Эко	Биодевайс 4 Эко	Биодевайс 5 Эко
Диаметр корпуса D:	780	890	1000
Общие габариты LxL1xH:	840x1100x1574	920x1200x1574	1040x1330x1574
Диаметр входной трубы:	110	110	110
Диаметр выходной трубы в самотечном/принудительном режимах:	110/25	110/25	110/25
Глубина низа входной трубы	590	590	590
Глубина низа выходной трубы	640	640	640



6. Ввод станции в эксплуатацию.

Для технологической наладки сооружений рекомендуется привлекать специалистов сервисного обслуживания установки Biodevice (Биодевайс) или специализированные пусконаладочные организации.

Подготовительный этап пусконаладочных работ:

Пробную эксплуатацию очистных сооружений производят при предусмотренном расходе воды и технологии обработки воды. В процессе пробной эксплуатации проверяют работоспособность всех элементов Biodevice (Биодевайс).

Наиболее трудоемкой и ответственной стадией в период пуска сооружения биологической очистки сточных вод является накопление активного ила, и, что наиболее важно, его адаптация к стоку, подаваемому на Ваши очистные сооружения.

Накопление активного ила может происходить в следующих условиях:

- а) специалисты сервисного обслуживания установки Biodevice (Биодевайс) привозят адаптированный активный ил и проводят быстрый запуск установки (2 недели)
- б) самостоятельно: для образования актив-

ного ила можно использовать стоки. В этом случае сточную воду подвергают циркуляции в Biodevice (Биодевайс) и дают нагрузку не более 50% от расчетной нагрузки.

Затем, прекратив подачу в Biodevice (Биодевайс) сточной воды, продолжают циркуляцию, при этом необходимо следить за постоянной подачей воздуха.

Одновременно должны вестись наблюдения за появлением при отстаивании типичных хлопьев быстро осаждающегося активного ила. После этого впускают сточную воду на проток, постепенно повышая нагрузку на них до расчетной нагрузки.

Окончание времени ввода станции в эксплуатацию, и ее правильная работа определяется отбором пробы ила из зоны нитрификации в стеклянную емкость вместимостью примерно 1 литр.

Иловой смеси дают отстояться в течение 30 минут, после этого времени на дне емкости осаждается активный ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчетливо видна. Ил должен иметь объем примерно 20% вместимости емкости и примерно 80% будет составлять чистая вода. Установка, таким образом, введена в работу и теперь достаточно

устойчива к химическим средствам, которые употребляются в домашнем хозяйстве. Если ила меньше, процесс ввода установки не окончен, или установка недостаточно загружена хозяйственно-бытовыми стоками. Если ила больше, не происходит надлежащее его удаление — это значит, что установка перегружена.

Время выхода установки на режим – до 30 дней непрерывной работы при проживании номинального количества пользователей. После перехода на штатный режим – у работающей установки вода на выходе должна быть визуально чистой и без запаха. Во время образования активного ила (первые 15-30 дней) будет наблюдаться значительное пенообразование. С повышением концентрации ила в аэротенке пена постепенно исчезает. Желательно в первые 15-30 дней сократить применение моющих и чистящих средств в домашнем хозяйстве.

7. Быстрый запуск.

Пробную эксплуатацию очистных сооружений производят при предусмотренном расходе воды и технологии обработки воды. К началу запуска необходимо завершить все строительные – монтажные работы в соответствии с техническим паспортом. Предварительно установка должна быть заполнена водой. В процессе пробной эксплуатации проверяют работоспособность всех элементов Biodevice (Биодевайс). Установка очистки Biodevice (Био-

девайс) после заполнения водой запускается в работу путем включения воздухоподувки. Далее необходимо провести следующие проверки и установку.

1. Проверка аэрации.

На дне первого блока: в первичном отстойнике (дробилка) и во втором блоке: зоне нитрификации (2) установлены аэраторы, в которые направляется воздух от компрессора. Из аэраторов в сточную воду поступают воздушные пузырьки, визуально на поверхности должно наблюдаться, что поверхность «закипает». В первичном отстойнике данная «Дробилка» позволяет дробить крупные фракции, а фильтр грубой очистки задерживать весь мусор в первой камере. Данная технология позволяет избежать засорения эрлифтов, и как следствие, выхода станции из строя. Аэратор зоны нитрификации позволяет избежать застойных зон активного ила (аэратор по всей площади дна), управление процессом позволяет провести одновременно процессы нитрификации и денитрификации


2. Проверка эрлифтов.

В установке Biodevice (Биодевайс) установлен рабочий эрлифт, который перекачивает ил из вторичного отстойника в зону аэрации. При правильной работе происходит постоянный возврат смеси ила и воды из отстойника в аэрационную зону. Эрлифт устанавливается с заводской настройкой.




3. Установка перелива.

Во вторичном отстойнике происходит разделение ила и очищенной воды. Возможно образование иловой пленки, слизи на поверхности вторичного отстойника. С целью предотвращения выноса данной пленки в очищенную воду предусмотрен перелив. Установка перелива осуществляется следующим образом:



Но если происходит массовое появление плавающего ила, это может сигнализировать о большом накоплении ила в установке и требуется его откачка, либо свидетельствует о нарушениях в процессе очистке сточных вод.

При визуальной проверке установки Biodevice (Биодевайс) необходимо постоянно следить за постоянной работой компрессора, постоянной работой эрлифтов, уровнем в установке, равномерным выпуском из установки очищенного стока.



8. Особенности эксплуатации (постоянная эксплуатация, в зимнее время, консервация установки).

Эксплуатация очистных сооружений.

Необходимо постоянно (раз в неделю) проводить визуальный мониторинг процессов, происходящих в установке!

Необходимо следить за состоянием трех физических параметров: турбулентности, поверхностных пленок, пены, а также цветом и запахом ила!

1. Турбулентность: обеспечивается постоянной подачей воздуха в установку.

2. Поверхностная пена и шлаки.

Свежая плотная белая пена. Умеренное количество такой пены обычно сопровождает высокоэффективный процесс очистки активным илом. Корректирующие действия не требуются, система работает нормально.

Плотная темно-коричневая пена. Такая пена обычно свидетельствует о наличии в системе переокисленного перезрелого ила, т.е. высококонцентрированной иловой смеси, а также о повышенном количестве отработанного ила. Корректирующие действия: при наличии перезрелого ила следует откачать избыточный ил.

Цвет и запах ила.

Коричневый цвет и землистый запах – инди-

каторы нормальной работы Biodevice (Биодевайса).

Светло-желтый и отсутствие запаха – признак молодого ила. Корректирующие действия: продолжать наращивание ила, ил не откачивать. Темно-коричневый цвет и землистый запах – индикаторы зрелого ила с высоким содержанием твердых частиц. Корректирующие действия: следует откачать избыточный ил. Черный цвет и запах тухлых яиц указывают на низкое содержание кислорода и низкую скорость подачи воздуха. Корректирующие действия: подавать постоянно воздух на установку.

Контроль температуры важен, так как:


При повышении температуры повышается активность организмов; снижается эффективность аэрации: уменьшается растворимость кислорода. При снижении температуры снижается активность организмов, увеличивается активность аэрации, увеличивается растворимость кислорода.

Объем осажденного ила (осаждаемость).

Для правильного обеспечения деятельности сооружения необходимо оптимальное количество активного ила в зоне нитрификации сооружения.



При нормальных условиях ил оседает в течение 30 минут в виде массы, при этом образуется прозрачная надосадочная жидкость, отношение осажденный ил, мл/объем пробы, л, находится в диапазоне от 400-700 мл/л при общем отобранном объеме ила 1000 мл. Оптимальная концентрация активного ила - объем образовавшегося ила составляет $1/3$ - $1/2$ от общего объема, это означает, что содержание микроорганизмов оптимально.



Низкая концентрация активного ила - количество образовавшегося ила меньше $1/3$ от общего объема, это означает, что откачивать ил не требуется.

Высокая концентрация активного ила - объем образовавшегося ила больше чем $1/2$ от общего объема, что означает превышение количества необходимой дозы микроорганизмов и требуется откачать ил.

- Активный ил не образовался - отсутствует граница между водой и илом, это означает, что активный ил еще не образовался (это происходит во время запуска установки в период примерно 8 недель), или исчез по каким-либо причинам.

- Регулярная проверка объема ила и его удаление из зоны ила является самым важным пунктом обслуживания для сохранения правильной и бесперебойной работы сооружения.



9. Работа станции зимой.

Корпус установки изготовлен из полипропилена или стеклопластика, имеющих высокие теплоизоляционные характеристики.

Технологическая крышка дополнительно теплоизолирована. При температуре наружного воздуха не ниже -25°C и наличии не менее 30% паспортного притока хозяйственно-фекальных стоков, установка не требует никаких специальных зимних профилактических мероприятий.

Для регионов с частым понижением температуры более -25°C рекомендуется принять меры для предотвращения замерзания в зимних условиях. Это можно сделать при монтаже несколькими способами:

— принять меры по дополнительной теплоизоляции корпуса и горловин (для этого применяются утепленные крышки, которые устанавливаются поверх установки).

Оценка работы станции по качеству воды. При правильной работе установки вода на выходе прозрачная, чистая и без неприятного запаха. Если вода мутная на выходе из установки, это означает наличие коллоидных частиц в очищенной воде.

Обычно это происходит в ходе ввода станции в эксплуатацию, пока не образуется достаточное количество активного ила или не стабилизируются процессы биологической очистки.

Следующими причинами могут быть измене-

ние качественных характеристик сточных вод, например, понижение pH, резкое падение температуры, химическое загрязнение (случай интенсивной стирки белья или при применении агрессивных моющих средств и т. п.), несоответствие количества стоков номинальной производительности станции, малое поступление фекальных стоков, гидравлическая перегрузка станции, нехватка кислорода воздуха. Для нормализации работы установки необходимо устранить данные причины.

«Консервация» станции на зимний период.

Если предполагается установку Biodevice (Биодевайс) не использовать более 1,5 месяцев, необходимо провести консервацию установки.

1. При «консервации» установки Biodevice (Биодевайс) необходимо: отключить подачу электроэнергии, демонтировать компрессор. На период консервации компрессор необходимо разместить в тёплом сухом помещении.

2. Откачать активный ил из зоны 2 (зоны нитрификации) и из зоны 3, 4 (вторичного отстаивания). Откачивать не более 40% от общего объема камер. Залить чистую воду до первоначального уровня, но не выше уровня подводящего трубопровода. Провести повтор-



ные действия до полного осветления.

3. В каждую зону станции обязательно поместить 1–2 пластиковые бутылки (объемом 2 л) заполненные песком на 50%.

4. Утеплить крышку установку Biodevice (Биодевайс) утеплителем толщиной 50-100 мм, не впитывающим влагу.

5. Дополнительно накрыть установку Biodevice (Биодевайс) пленкой.

10. Оценка работы, рекомендации по эксплуатации установки, возможные неполадки и их устранение, сервисное обслуживание.

Один раз в неделю рекомендуется визуальный контроль работы Biodevice: осматривать снаружи автоматику, проверять герметичность соединений узлов и трубопровода.

Если вода из системы используется для полива, то каждые три месяца (или по мере расхода дезинфекционных таблеток) необходимо менять загрузку в камере обеззараживания – положить 3 таблетки в специальный поплавок-дозатор.

Раз в 3-4 месяца удаление избыточного ила из зоны 4 (см. схему). Для определения необ-

ходимости данной процедуры необходимо отобрать 1 л иловой смеси из зоны 2 (см. схему). Дать отстояться 30 мин, если объем ила составит более 50% от 1 л, необходимо провести откачку избыточного ила.




Откачивать не более 40% от общего объема камер. Залить чистую воду до первоначального уровня. Провести повторные действия до полного осветления.

Раз в год – откачка минерализованного осадка из первой камеры, удаление избыточного ила, промывка установки.



11. Регламент ежегодного обслуживания установки.

- Перекройте поступающие на очистку стоки.
- Откачайте 2/3 скопившегося осадка со дна 2 и 3 отсеков (ассенизаторской машиной или самостоятельно с помощью дренажного насоса). При этом, если вы откачаете ил целиком из 2 и 3 камер, то станция будет выходить на нормальный режим работы еще несколько недель, поэтому рекомендуется оставлять 20-30% ила.
- Промойте стенки всех камер водой под напором.



12. Монтаж.

Перед монтажом убедитесь, что установка не имеет транспортных повреждений;


- Комплектность сооружения соответствует указанной в паспорте на изделие;
- Направление и размеры патрубков правильны;

При установке Биодевайса предусмотрите точку сброса воды в водоём или канаву или, если это невозможно, организуйте сброс на рельеф, с помощью полей рассеивания. Размещать Биодевайс можно не ближе 2 метров от построек.


Стандартный монтаж:

Монтаж целесообразно проводить при помощи специализированной бригады, для этого обратитесь к ближайшему дилеру.


Монтаж без использования железобетонной плиты:



Алмазное сверление фундамента для прокладки канализационного трубопровода.




Выемка грунта. Размер котлована: диаметр – диаметр Биодевайса + 0,7 м, глубина - высота Биодевайса + 0,2 м под песчаную подушку.




Устройство песчаной подушки.
Минимум 10 см.



Установка изделия по уровню. Прокладка отводящего и подводящего трубопроводов. Утепление труб. Подводящий трубопровод должен быть с уклоном 3 см. на 1 м.



Заполнение котлована на треть цементно-песчаной смесью, параллельное заполнение Биодевайса водой.



Финальная засыпка песком: уплотнение слоёв через каждые 30 см посредством проливки водой, одновременное заполнение водой Биодевайса. Одновременное заполнение блоков Биодевайса водой: 1 блока- первичного отстойника и 2 блока- зоны нитрификации.




Прокладка электрического кабеля, пусконаладка.




Автономная канализация
 biodevice.ru
 8 800 550-36-50
 info@biodevice.ru


Монтаж с использованием железобетонной плиты.




Алмазное сверление фундамента для прокладки канализационного трубопровода.




Выемка грунта. Размер котлована: диаметр – диаметр БиоДевайса + 0,7 м, глубина - высота БиоДевайса + 0,3 м под железобетонную плиту и песчаную подушку.




Устройство песчаной подушки.
Минимум 10 см.



Установка по уровню железобетонной плиты-основания. Диаметр плиты – 1,5 м, толщина 20 см.



Установка станции по уровню.



Закрепление сооружения за юбку к плите-основанию восьмью анкерами м20.



Прокладка отводящего и подводящего трубопроводов. Утепление труб. Подводящий трубопровод должен быть с уклоном 3 см на 1 м.

Засыпка песком: уплотнение слоёв через каждые 30 см, одновременное заполнение блоков Биодевайса водой: 1 блока-первичного отстойника и 2 блока-зоны нитрификации.



Прокладка электрического кабеля, пусконаладка.



Автономная канализация
 biodevice.ru
 8 800 550-36-50
 info@biodevice.ru

Подключение установки и сброс очищенных стоков.

Установка должна быть смонтирована строго горизонтально на хорошо утрамбованное основание, либо на бетонную плиту.

- Обратную засыпку производить послойно «мягким» грунтом;
- Исключить попадание в установку строительного мусора;
- Обеспечить правильность подключения оборудования;
- Эксплуатация оборудования согласно инструкции;
- Соответствие параметров количества и качества стоков на входе в установку.


Подача электроэнергии.

Требования к подаче электроэнергии:

Для обеспечения функционирования очистки стоков в установке полной глубокой биологической очистки Биодевайс необходимо наличие близлежащего источника электроэнергии. Установка рассчитана на напряжение 220 В. Установка глубокой биологической очистки достаточно устойчива к небольшим перепадам напряжения, однако при сбоях в подаче электроэнергии более трех часов начинаются анаэробные процессы и ухудшение качества очистки.

Система автоматизации станции предусматривает следующее:

управление работой насосного оборудования при помощи поплавкового датчика уровня. Управление воздушодувками - местное.



13. Упаковка и транспортировка.

Бытовые очистные сооружения «Biodevice» не требуют специальной упаковки.

Допускается хранить изделие в естественных условиях на открытом воздухе, избегать попадания ультрафиолета. При перевозке необходимо закрепить. Перед установкой проверить: нет ли повреждений, полученных при транспортировке.

14. Гарантийные обязательства, сертификаты.

Условия гарантии:

Поставщик гарантирует качество и надежность работы оборудования, в соответствии с техническими и эксплуатационными параметрами, установленными Договором и указанными в техническом паспорте, которые являются неотъемлемыми частями Договора, в течение следующего гарантийного периода, исчисляемого с даты поставки установки на объект:

Гарантийный срок на корпус установки из полипропилена – 5 лет.

Гарантия на насосное и воздуходувное оборудование – 12 месяцев со дня продажи.

Изделие соответствует:

- ТУ 229689-001-62424704-2010

- Сертификату соответствия № РОСС RU.АГ98.Н11282

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя.

На неисправности, вызванные нарушением нижеследующих пунктов, гарантия не распространяется:

Качество очистки сточной воды.

- Качество очистки сточной воды основано на жизнедеятельности живых микроорганизмов. Основной участник процесса биологической очистки – активный ил.

- Если возникают условия, неблагоприятные для развития, роста и особенно питания живого организма, то процесс очистки ухудшается. Для предотвращения возникновения вышеуказанной ситуации необходимо соблюдать культуру пользования сантехническими узлами и канализационной сетью.

Для этого достаточно не осуществлять сброс в канализацию:

- строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отходов строительства;
- полимерных материалов и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от упаковок и тому подобное);



Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru

- нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, кислот, щелочей, спирта и тому подобного;
- бытового, садового мусора, удобрений и прочих отходов садоводства; мусора от лесных грибов, сгнивших остатков овощей;
- промывных вод фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты (озон, активный хлор и им подобные);
- промывных (регенерационных) вод от установок подготовки и очистки воды с применением марганцево - кислого калия или других внешних окислителей. Сброс в канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой или котловой воды, содержащих высокие концентрации солей, приводит к осмотическому шоку очищающих микроорганизмов. Следствие этого – резкое ухудшение качества очистки и даже полное отмирание активного ила;
- большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами («Персоль», «Белизна» и им подобные). Применение чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики, в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие – потере работоспособности установки;
- лекарств и лекарственных препаратов; боль-

шого количества шерсти домашних животных;

- применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз;
- остатков овощей и фруктов;

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется.



Свидетельство о приёмке:

Изделие соответствует
ТУ229689-001-62424704-2010
и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления:

20 г.

№ партии: _____

Начальник ОТК: _____

Подпись: _____

М.П. _____

Гарантийный талон:

Отметка о продаже:

Наименование товара:

Покупатель (ФИО, паспортные данные):

Адрес проживания : _____

Телефон: _____

Продавец: _____

Подпись: _____

Дата продажи: _____ 20 г.

Товар получил в исправном состоянии, в
полной комплектации, с условиями гарантии
согласен

Покупатель: _____

Подпись: _____



Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru

15. Сертификаты:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535838, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1705
от 22.04.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 450

- Наименование продукции:** Установки очистки ливневых стоков типа RASC и STF, установки биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков типа BTS и BIODEVICE и установки очистки промышленных стоков типа PROM OS торговой марки «Спецкава».
- Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Спецкава», адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челюева, д. 13, корп. 3, лит. Т.
- Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Спецкава», адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челюева, д. 13, корп. 3, лит. Т.
- Представленные материалы:**
 - ТУ 4859-002-64183452-14 «Установки очистки ливневых стоков типа RASC и STF, установки биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков типа BTS и BIODEVICE и установки очистки промышленных стоков типа PROM OS торговой марки «Спецкава»;
 - Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ООО «Микро» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB72, №ФСЧН.РУ.ЦОА.764) №1/04-17С от 10.04.2014 г.

Область применения продукции: для очистки ливневых, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

В данных протоколах экспертизы проводится оценка эффективности работы очистных сооружений.

Установки очистки ливневых стоков типа RASC и STF торговой марки «Спецкава» по основным параметрам соответствуют виду по типу очистки, при содержании: ливневые стоки в составе ливневых стоков.

Установка биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков типа BTS и BIODEVICE торговой марки «Спецкава» по основным параметрам соответствует виду по типу очистки, при содержании: хозяйственно-бытовые стоки.

Установка очистки промышленных стоков типа PROM OS торговой марки «Спецкава» по основным параметрам соответствует виду по типу очистки, при содержании: барий, железо, медь, ртуть, свинец, СПАВ, сульфиды, фенолы.

Оценки эффективности работы индивидуальной очистной канализации осуществляются на основании представленных лабораторных исследований ООО «Микро».

В соответствии с протоколом №1/04-17С от 10.04.2014 г. испытательного лабораторного центра ООО «Микро» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB72, №ФСЧН.РУ.ЦОА.764), были проведены лабораторные исследования стоковой воды до и после очистки на выходящих очистных сооружениях.

Выданы следующие результаты:

- Водопроницаемость, метод (способ) фильтрации от 0,1 до 2,0 мм до очистки - 2216,1, после очистки - 210,1.**
Эффективность очистки по указанным веществам составила - 98,69%.
- Нитраты, метод до очистки - 380,07, после - 0,25-0,001.**
Эффективность очистки по нитратной составляющей - 99,9%.
- Установки биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков типа BTS и BIODEVICE торговой марки «Спецкава»:**
 - Водопроницаемость, метод (способ) фильтрации от 0,1 до 2,0 мм до очистки - 1084,1, после очистки - 318,1.**
Эффективность очистки по указанным веществам составила - 97,2%.
 - Нитраты, метод до очистки - 549,1, после - 0,00491.**
Эффективность очистки по нитратной составляющей - 99%.
 - БПК₅, метод до очистки - 72,3, после очистки - 1,23.**
Эффективность очистки до БПК₅ составила - 98,3%.
 - Нормы железа, метод до очистки - 17,1, после - 0,22.**
Эффективность очистки по железу составила - 98,3%.
 - Нормы меди, метод до очистки - 0,005, после - 0,005.**
Эффективность очистки по меди составила по представленным концентрациям не определяется полностью.
 - АПАВ, метод до очистки по АПАВ составил - 95,2%, фенолы, метод до очистки - 2,3, после - 0,1.**
Эффективность очистки по фенолам составила - 95,63%.
 - Жары, метод до очистки - 34, после - 0,05.**
Эффективность очистки по жарам составила - 99,87%.


- Установки очистки промышленных стоков типа PROM OS торговой марки «Спецкава»:**
 - Аммоний, метод до очистки - 0,21, после очистки - 0,001.**
Эффективность очистки по аммонийной составляющей - 99,56%.
 - Барий, метод до очистки - 1,3, после - 0,01.**
Эффективность очистки по барью составила - 99,2%.
 - Железо, метод до очистки - 0,5, после очистки - 0,1.**
Эффективность очистки по железу составила - 94,1%.
 - Медь, метод до очистки - 0,2, после - 0,001.**
Эффективность очистки по меди составила - от 99,5% и выше.
 - Ртуть, метод до очистки - не определяется, после - не определяется.**
Эффективность очистки по ртути рассчитана по представленным концентрациям не определяется полностью.
 - Свинец, метод до очистки - 0,3, после - 0,1.**
Эффективность очистки по свинцу составила - от 89 % и выше.
 - СПАВ, метод до очистки - 2,1, после - 0,3.**
Эффективность очистки по СПАВ составила - 76,2%.
 - Сульфиды, метод до очистки - 270, после - 106.**
Эффективность очистки по сульфидам составила - 62,96%.
 - Фенолы, метод до очистки - 0,001, после - 0,001.**
Эффективность очистки по фенолам рассчитана по представленным концентрациям не определяется полностью.

ВЫВОД

Качество стоковой воды после очистки в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.1860-00 гигиенические требования к охране поверхностных вод.

На основании результатов лабораторных исследований, экспертной экспертной документации, заявления производителя - Установки очистки ливневых стоков типа RASC и STF, установки биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков типа BTS и BIODEVICE и установки очистки промышленных стоков типа PROM OS торговой марки «Спецкава» могут быть использованы для очистки ливневых, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.

Установки биологической очистки, очистки, трансформированные, модернизированные продукция в соответствии с требованиями ТУ 4859-002-64183452-14 «Установки очистки ливневых стоков типа RASC и STF, установки биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков типа BTS и BIODEVICE и установки очистки промышленных стоков типа PROM OS торговой марки «Спецкава» в соответствии с действующей нормативной документацией.

Эксперт: врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Д.Д. Ошчепкова

Исполнитель: инженер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» Брыченков А.А.

Пожалуйста, оставьте отзыв о станции BioDevice на сайте:

Инструкция:

1. Возьмите мобильный телефон с камерой,
2. Запустите программу для сканирования кода,
3. Наведите объектив камеры на код,
4. Перейдите по ссылке,
5. Напишите отзыв,
6. Спасибо!



Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru



BIODEVICE

автономная канализация

biodevice.ru
info@biodevice.ru
8 800 550-36-50

ГК «Спецзаказ»
Россия. Новгородская область,
173008, г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт - Петербургская, 124.