


**SFIATO ARIA MANUALE**

**RACCORDO GIREVOLE PER COLLETTORE**

**TERMOMETRO 0-80°C**



**STOUT**

**POMPA UPSO 25-65 130**

**RACCORDO "T" AL BOILER**

**COMPONENTI CON FINITURA GIALLO SABBIA**

**VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA CON ATTACCO POMPA DA 1"1/2 REGOLAZIONE @ 20-43°C Kvs 2.5 PRESET @ 40°C**

**RACCORDO AL COLLETTORE**

**SCHEMA STAFFE**

**LATO "A" SPECIALE PER INNESTO SU COLLETTORI CON SMUSSI STANDARD O BATTUTA PIANA (SPOSTARE L'ORING DALLA SEDE A BATTUTA PIANA ALLA SEDE INCASSATA)**

**ORING ASSEMBLATO LATO BATTUTA PIANA LATO "B" SPECIALE PER INNESTO SU COLLETTORI CON SMUSSO ACCENTUATO**

Note:  
Kit con pompa Grundfos UPSO AUTO L 25-65 130 - Note importanti indicate sul disegno - Articolo personalizzato STOUT

	Scala <b>1:2</b>
Foglio A3	Rif. SNG049

<b>Barberi</b> RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.	Descrizione Kit per gruppo pompa G1"1/2 con valvola termostatica range 20-43°C, giunto a croce, termometro e raccordi		
	Dis. A.C.	Data 13/04/2017	Codice <b>27B04000MTE</b>
Via Monte Fenara, 7 13018 Valduggia (VC) Tel. 0163 48284 - Fax 0163 48287 <a href="http://www.barberi.it/">http://www.barberi.it/</a> <a href="mailto:barberi@barberi.it">barberi@barberi.it</a>		App.	Rev. <b>00</b>

E' vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.  
This drawing cannot be reproduced or published without our written authorization.