ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-TR.МГ01.В.00144

Серия RTT № 0292629

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического оборудования работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива; место нахождения: 123007 Россия, город Москва, улица Шеногина, дом 4; телефон: +7 (499) 255-64-03; адрес электронной почты: apalchik@gost.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МГ01; выдан 27.01.2014

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВИССМАНН»; место нахождения: 129337 Россия, город Москва, Ярославское шоссе, дом 12; основной государственный регистрационный номер 1037700024933; телефоны: +7 (495) 663 21-11, +7 (800) 234-22-11; адрес электронной почты: info@viessmann.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Viessmann Manisa Isi Teknolcjileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.»; место нахождения: Manisa Organize Sanayi Bölgesi, IV Kisim Hasan Türek Bulvari No: 19, 45030 Manisa, Türkiye (Турция)

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные водогрейные газовые настенные марки «VIESSMANN», типа Vitopend 100-W A1HB / A1JB для работы на природном газе по ГОСТ 5542-87 и сжиженном газе по ГОСТ 20448-90, изготовленные в соответствии с EN 483:1999+A4:2007 «Котлы центрального отопления с газовой топкой. Отопительные котлы типа С с номинальной тепловой нагрузкой не выше 70 кВт». EN 625:1996 «Котлы центрального отопления с газовым наддувом. Специальные требования к эксплуатации бытовой горячей воды от комбинированных котлов номинальной тепловой нагрузкой не более 70 кВт», EN 297:1994 «Котлы центрального отопления с газовой топкой. Котлы типа B11 и B11BS снабженные атмосферными горелками с номинальной тепловой нагрузкой не выше 70 кВт». Осевой выхлоп.

КОД ТН ВЭД ТС 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства от 22.12.2016, оформленного Органом по сертификации бытовых аппаратов и технологического оборудования, работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МГ01), протокола сертификационных испытаний № 393-12.2016 от 27.12.2016 испытательного центра Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АК16), документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, перечисленных в Приложении – бланк № 0271538; схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, применяемые для оценки соответствия продукции требованиям технического регламента – ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) (разделы 4 – 6, 8) «Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт». ГОСТ Р 54456-2011 (ЕН 625:1996) (разделы 4, 5) «Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт». Расчетный срок службы – 15 лет. Условия хранения – закрытое сухое помещение с естественной вентиляцией при температуре от +5 °С до +40 °С. Срок хранения в соответствии с технической документацией изготовителя. Запасные части с учетом перечня стандартных компонентов оборудования согласно руководству по выполнению монтажных и сервисных работ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.01.2017 **ПО** 16.01.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) И.В. Воробьев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт аудитор) (эксперты (эксперты аудиторы)): _____ (подпись) В.Г. Крапивов (инициалы, фамилия)

Единая система сертификации Таможенного союза, www.gost.ru, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), тел. (495) 544-4444, Москва, 2011

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.МГ01.В.00144

Серия RU № 0271538

Сведения по сертификату соответствия
Перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008, регистрационный № 01 100 1600255 0, дата регистрации 26.04.2016, выданный TUV Rheinland Cert GmbH (Германия).
Сертификат типового образца, регистрационный № CE-0005BQ0447, дата регистрации 30.06.2015, выданный DVGW CERT GmbH (Германия).
Протокол испытаний типового образца котлов Vitopend 100-W A1HB / A1JB № 17270 от 09.06.2015, испытательной лаборатории Gas- und Wärme- Institut Essen e.V. (Германия).
Руководство по эксплуатации с системой регулирования, предназначенной для режима эксплуатации котла при постоянной температуре или для режима эксплуатации котла с регулированием по температуре наружного воздуха Vitopend 100-W.
Инструкция по эксплуатации отопительной установки с контроллером для постоянной температуры подающей магистрали Vitopend 100-W.
Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию Vitopend 100-W.
Руководство по выполнению монтажных и сервисных работ Vitopend 100-W.
Технический паспорт на котлы Vitopend 100-W
Декларация изготовителя о соответствии котлов Vitopend 100-W требованиям EN 483, EN 625, EN 297 и директиве 90/396/EWG.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Г.В. Воробьёв (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (аудиторы)) — (подпись) — В.Г. Красиков (инициалы, фамилия)