



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002.Н.00140

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Азимут».
Адрес: 390044, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Московское шоссе, дом 20.
ОГРН 1116234001949. Телефон: +74912306675, факс: +74912306675.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Азимут».
Адрес: 390044, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Московское шоссе, дом 20.
ОГРН 1116234001949. Телефон: +74912306675, факс: +74912306675.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002 действительно до 03.08.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Материал строительный теплоизоляционный «Альфастизол», на основе пенополиэтилена с односторонним ламинированием металлизированной пленкой с клеевым слоем, в рулонах, толщиной от 2 до 10 мм, плотностью 25 кг/м³, выпускаемый по ТУ 2244-002-67238426-2012. Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП) 22 4411
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ-173/06-2015 от 26.06.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002 до 03.08.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.RU.001.OC.04.00720 от 18.05.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.OC.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.06.2015 по 29.06.2018

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.Ю. Кофанова

000282