



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.MX03.H01684

Срок действия с 21.07.2010 по 21.07.2013

№ 0216492

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ модели BIMETAL RS,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

согласно приложению на одном листе (бланк № 0257725)

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3518

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД России:

7616 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIRA GROUP S.p.A.

Via Bellini, 11 – 40067 Rastignano (BO), Italy;

тел. +39 (051) 6268411, факс +39 (051) 743866

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН SIRA GROUP S.p.A.

Via Bellini, 11 – 40067 Rastignano (BO), Italy;

тел. +39 (051) 6268411, факс +39 (051) 743866

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1099-MX07-10 от 15.07.2010 ИЦ "Сантехоборудование"
ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 3457 - А от 22.01.2008, выданный CERMET на систему контроля качества SIRA GROUP S.p.A. согласно
UNI EN ISO 9001:2000

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 4,0 МПа.
Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифонова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации