

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС GB.AG03.H01189

Срок действия с 03.12.2012 по 02.12.2015

№ **0844498**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11.AG03.OOO "Альсена". 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис 405, Москва, 129626, тел. +7(499)706 80 36, E-mail alsena@inbox.ru.

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопительные алюминиевые и биметаллические для использования в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С модели: по приложению (См. бланк № 0746367).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

49 3510

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД России:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Royal Climatic Industrial Design».

Адрес: 96 Clerkenwell Road, London, EC1M 5RJ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма «Royal Climatic Industrial Design».

Адрес: 96 Clerkenwell Road, London, EC1M 5RJ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 18172-АЛ-11Б от 30.11.2012г. ООО „Институт промышленной политики” – ООО „ИПП”, пер. № РОСС RU.0001.21МЛ47 от 21.10.2011 г., адрес: 127238 г. Москва, Дмитровское ш., д. 81а

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 67.СО.01.493.П.001800.10.08 от 16.10.2008 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92. Сертификат без приложения не действителен. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа _____

В.С. Ошаев

инициалы, фамилия

Эксперт _____

Б. С. Мигачев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0746367

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС GB.AG.03.H01189

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
49 3510 7616 99 100 0	Радиаторы отопительные алюминиевые и биметаллические для использования в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С модели: pH от 7 до 8, рабочее давление до 1,6 МПа: Royal Thermo Optimal, Royal Thermo Optima-I, Royal Thermo Optimall, Royal Thermo Evolution, Royal Thermo Skyliner; pH от 7 до 9,5 рабочее давление до 2,0 МПа: Royal Thermo Twin, Royal Thermo Prime, Royal Thermo Biliner, Royal Thermo Biliner Inox, Royal Thermo Combimetal, Royal Thermo Trend, с комплектующими.	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Royal Climatic Industrial Design» 96 Clerkenwell Road, London, EC1M 5RJ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	



Руководитель органа

подпись

В.С. Ошаец

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Б.С. Мигачев

инициалы, фамилия