



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MX03.H01807

Срок действия с 09.06.2012 по 09.06.2015

№ 0864895

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, тел. (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

RIFAR ALUM 350, RIFAR ALUM 500,

выпускаемые по ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-003-41807387-09

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005,

ТУ 4935-003-41807387-09

код ТН ВЭД России:

7615 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;

ИНН 5604009196; тел. (35362) 45-113, факс (35362) 45-130

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;

ИНН 5604009196; тел. (35362) 45-113, факс (35362) 45-130

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1257-MX07-12 от 04.06.2012 ИЦ "Сантехоборудование"
ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 135 °С и рабочим давлением до 2,0 МПа.
Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 7 и не более 8.
Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

[Signature]
подпись

В.С.Кляцкин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Т.В.Грабова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации