



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MX03.H01815

Срок действия с 30.07.2012 по 30.07.2015

№ 0864904

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, тел. (495) 482 43 76

## ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ RIFAR FORZA 350,  
выпускаемые по ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-002-41807387-05

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3518

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005,

ТУ 4935-002-41807387-05

код ТН ВЭД России:

7615 20 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;

ИНН 5604009196; тел. (35362) 45-113, факс (35362) 45-104

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;

ИНН 5604009196; тел. (35362) 45-113, факс (35362) 45-104

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1268-MX07-12 от 27.07.2012 ИЦ "Сантехоборудование"  
ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 135 °С и рабочим давлением до 2,0 МПа.  
Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

В.С.Кляцкин

инициалы, фамилия

Т.В.Градова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации