



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.МХ03.Н01762

Срок действия с 31.05.2011 по 31.05.2014

№ 0216553

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11МХ03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, тел. (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

моделей HELYOS R/500, HELYOS R/1/500, ECOSTYLE R/1/500,
KALDO R/500, KALDO R/1/500

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД России:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RADIATORI 2000 s.p.a.

Via Francesca, 54/A – 24040 CISERANO (Bergamo), Italy;

тел. +39 (035) 4810174, факс +39 (035) 4821852

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН RADIATORI 2000 s.p.a.

Via Francesca, 54/A – 24040 CISERANO (Bergamo), Italy;

тел. +39 (035) 4810174, факс +39 (035) 4821852

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1181-МХ07-11 от 18.05.2011 ИЦ "Сантехоборудование"
ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21МХ07 от 23 июля 2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № ИТ-32907 от 19.01.2010, выданный IQNet на систему менеджмента качества RADIATORI 2000 SPA согласно ISO 9001:2008.

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением: для моделей

HELYOS R/500, KALDO R/500 до 1,6 МПа, для моделей HELYOS R/1/500, KALDO R/1/500, ECOSTYLE R/1/500 до 2,0 МПа.

Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

Эксперт

Л.Д. Трифонова
подпись
М. Грабова
подпись

Л.Д. Трифонова

инициалы, фамилия

Т.В. Грабова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации