



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MX03.H01759

Срок действия с 17.05.2011 по 17.05.2014

№ 0216550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, тел. (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ

RIFAR BASE 200, RIFAR BASE 350, RIFAR BASE 500, RIFAR ALP 500,

выпускаемые по ТУ 4935-002-41807387-05

серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

49 3518

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005,

ТУ 4935-002-41807387-05

КОД ТН ВЭД России:

7615 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;

ИНН 5604009196; тел. (35362) 45130, факс (35362) 45113

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "РИФАР"

462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, д. 18;

ИНН 5604009196; тел. (35362) 45130, факс (35362) 45113

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 1134-MX07-10 от 14.10.2010, № 1158-MX07-11

от 28.01.2011 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники",

рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 135 °С и рабочим давлением до 2,0 МПа. Сертификация проводится по схеме 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

Т.В.Грабова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации