



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.MX03.H01688

Срок действия с 21.07.2010 по 21.07.2013

№ 0216497

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"
РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ модели SWING,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ
согласно приложению на одном листе (бланк № 0257730)
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД России:

7616 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIRA GROUP (TIANJIN) HEATING RADIATORS Co., Ltd

Overseas Chinese Pioneering Park, 301914 Economic Development Area JiXian TianJin, CHINA;
тел. 0086-022-59110201/02/03/04, факс 0086-22-59110200

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН SIRA GROUP S.p.A.

Via Bellini, 11 – 40067 Rastignano (BO), Italy;
тел. +39 (051) 6268411, факс +39 (051) 743866

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1103-MX07-10 от 16.07.2010 ИЦ "Сантехоборудование"
ОАО "НИИСантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 0165 от 19.03.2008, выданный CERMET на систему контроля качества SIRA GROUP HEATING RADIATORS Co., Ltd
согласно ТН ВЭД России 7616 99 900 0

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 2,5 МПа.

Вязкозный показатель (ВЗ) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

Эксперт

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифонова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации